



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C
ERZİNCAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	18.12.2017 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	18.12.2017 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	18.12.2017 / 15:20
Protokol No / Numune Barkod No	2017-431 - 7 / 2736630
CSBYS No	1467430

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsanî Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

<p>Açıklamalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsanî Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre değerlendirilmiştir. - Koyu renkte yanlımız olan analiz sonuçları ilgili mevzuat hükümleri dışındadır. - Numune tarafımızca alınması olup, ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Tablosuna uygun olarak kabul edilmiştir. - Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen maddelere ve deneyi yapılan maddelere için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bilimsel veya tıbbî amaçla kullanılmaması ve ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmaksızın çoğaltılmaması, imzasız raporlar geçersizdir. Özel tıbbî maddelere analiz raporları adlı ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılmaması. - Geçirilmiş ölçüm belirsizlikleri nitelikli tıbbî veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. - TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anomali değişim yok. - keb (cda): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
SİNAN PELEN
Kimyager

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
KURTULUŞ AYDIN
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu
ÖMER YURDAL MAZLUM
Kimyager



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C
ERZINCAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	19.12.2017 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	19.12.2017 / :
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	19.12.2017 / 14:15
Protokol No / Numune Barkod No	2017-433 - 1 / 2738308
CSBYS No	---

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZINCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	ERZINCAN BELEDİYESİ KESİMEVİ/MERKEZ/ERZINCAN		
Numune İzleme Noktası	ERZINCAN BELEDİYESİ KESİMEVİ		
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK ANALİZLER	Mikrobiyolojik Analiz	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	19.12.2017 - 14:17	ÖZEL İSTEK	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı / Markası / Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	ERZINCAN BELEDİYESİ
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Su Numune Kabı	ETİKETLİ	500 ml
Numunenin Üret.Tar / Son Kul.Tar / Parti No / Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRLÜ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZINCAN BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	19.12.2017 14:40	21.12.2017 15:52	
Raporlama Tarihi	21.12.2017 15:52		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100 mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
Koliform Bakteri	kob/100 mL	TS EN ISO 9308-1	0	0
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100 mL	TS EN ISO 7899-2	0	0



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C
ERZİNCAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	19.12.2017 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	19.12.2017 / :
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	19.12.2017 / 14:15
Protokol No / Numune Barkod No	2017-433 - 1 / 2738308
CSBYS No	---

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre değerlendirilmiştir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüntüler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılmaması ve ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARISIN İZİN OLMADAN ÇOĞALTILMASI, İZNSİZ RAPORLAR GEÇİRİLMESİ, ÖZEL İSTEK NUMUNE ANALİZ RAPORLARI ADI VE İDARİ İŞLEMLERDE VE REKLAM AMAÇLI KULLANILMASI.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Taketicilerce kabul edilebilir veya hoşgörü bir asansiyel değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
KURTULUŞ AYDIN
Biyolog

Laboratuvar Sorumlusu
ÖMER YURDAL MAZLUM
Kimyager

Rapor Baskı Tarihi : 21.12.2017



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C
ERZİNCAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	18.12.2017 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	18.12.2017 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	18.12.2017 / 15:20
Protokol No / Numune Barkod No	2017-431 - 6 / 2736629
CSBYS No	1467495

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	KURUTILEK/MERKEZ/ERZİNCAN			
Numune İzleme Noktası	KURUTILEK			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	KİM+MİK EK-2/A(YÜZEY SUYUNDAN ALINMAMASI VEYA ETKİLENMEMESİ)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	18.12.2017 - 15:23	KONTROL İZLEMESİ		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	ERZİNCAN BELEDİYESİ
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	S.N Kabı + N.Kabı	ETİKETLİ	500 ml + 500 ml	
Numunenin Üret.Tar / Son Kul.Tar / Parti No / Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	---			
Numunenin Durumu	Analize Uygun	---		
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	18.12.2017 15:26	20.12.2017 15:46		
Raporlama Tarihi	20.12.2017 15:46			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1	*	0	3
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hızır Kit)		0,5	< 0,04
İletkenlik	25° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	415
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	7,516
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun

Rapor Baskı Tarihi : 21.12.2017



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C
ERZİNCAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	18.12.2017 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	18.12.2017 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	18.12.2017 / 15:20
Protokol No / Numune Barkod No	2017-431 - 6 / 2736629
CSBYS No	1467495

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre Koliform Bakteri parametreleri yönünden uygun değildir.

Açıklama:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre değerlendirilmiştir.
- Kopya sonuçta yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilmiştir.
- Numune tarafımızca alınmış olup, ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve gözetimler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılmaz ve ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İnceleme raporları geçerlidir. Özel etiket numune analiz raporları adlı ve ilanı işlemleri ve reklamlar amaçlı kullanılmaz.
- Gözetim için belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar sonucu kılğı denetimlerde belirtilir.
- TKEDY : ükencilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
KURTULUŞ AYDIN
Biyolog

Su Kimya Laboratuvarı
Birim Sorumlusu
SİNAN PELEN
Kimyager

Laboratuvar Sorumlusu
ÖMER YURDAL MAZLUM
Kimyager

Rapor Baskı Tarihi : 21.12.2017



T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.
ERZİNCAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ERZİNCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgili Yazı Tarihi ve Sayısı	18.12.2017 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	18.12.2017 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	18.12.2017 / 15:20
Protokol No / Numune Barkod No	2017-431 - 7 / 2736630
CSBYS No	1467430

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	ÇARŞI MAH. KANDİLLİ CAMİİ/MERKEZ/ERZİNCAN		
Numune İzleme Noktası	ÇARŞI MAH. KANDİLLİ CAMİİ		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	KİM+MİK EK-2/A(YÜZEY SUYUNDAN ALINMAMASI VEYA ETKİLENMEMESİ)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	18.12.2017 - 15:23	KONTROL İZLEME	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	ERZİNCAN BELEDİYESİ
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	S.N Kabı + N.Kabı	ETİKETLİ	500 ml + 500 ml
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÖZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	18.12.2017 15:26	20.12.2017 15:46	
Raporlama Tarihi	20.12.2017 15:46		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1	*	0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	< 0,04
İletkenlik	25° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	576
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	7,647
Bulamaık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun

Rapor Baskı Tarihi : 21.12.2017