ERZINCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - ERZINCAN
ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ
14.09.2018 11:55 - 60443588 - 115.01.01 - E.863
00076589362

T.C.
ERZİNCAN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

ACİL

Sayı : 60443588-115.01.01
Konu : Su Analizleri

DAĞITIM YERLERİNE

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik gereği içme kullanma suyu şebekenizden alınan numunelerin analiz sonuçları yazımız ekinde gönderilmiştir. İçme kullanma sularındaki bakiye klor, koruyucu ve önleyici nitelik taşıdığından aynı Yönetmelik gereği otomatik cihaz ile 0,2-0,5 ppm arası klorlamanın kesintisiz sürdürülmesi ve düzenli aralıklarla depo temizliklerinin yapılması hususunda.

Gereğini arz ederim.

e-imzalıdır.
Uzm.Dr.Asuman TEZEL KAHRAMAN
Sağlık Hizmetleri Başkanı

Ek:
Analiz Sonuçları
Dağıtım:
Erzincan Belediye Başkanlığı
Çağlayan Belediye Başkanlığı
Erzincan İl Özel İdaresi

Süleyman AKPINAR
Memur
Güvenli Elekronik İmzalı
Aslı İle Aynıdır
17.09.2018

T.C

ERZINCAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	04.09.2018 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	04.09.2018 / 11:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	04.09.2018 / 11:02
Protokol No / Numune Barkod No	2018-310 - 2 / 3146842
CSBYS No	1621072

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	BAŞBAĞLAR MAH. KIRKLAR CAMİİ/MERKEZ/ERZİNCAN			
Numune İzleme Noktası	BAŞBAĞLAR MAH. KIRKLAR CAMİİ			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	04.09.2018 - 11:10	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	ERZİNCAN BELEDİYESİ
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	S.N Kabı + N.Kabı	ETİKETLİ	500 ml + 500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	--- ---	---	---	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ ---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	04.09.2018 11:27	06.09.2018 16:04		
Raporlama Tarihi	06.09.2018 16:04			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0.5	< 0.04
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	595
pH		pH Metre		6,5 - 9,5	8,355
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 07.09.2018

T.C

ERZINCAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

gi Yazı Tarih ve Sayısı	04.09.2018 /
lumunenin Alındığı Tarih/Saat	04.09.2018 / 11:10
lumunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	04.09.2018 / 11:02
rotokol No / Numune Barkod No	2018-310 - 2 / 3146842
SBYS No	1621072

ğerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

çıklamalar:
Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
Numune tarafımızca alınmamış olup, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK AĞLIĞI LABORATUVARIının izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
Kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı	Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı	Laboratuvar Sorumlusu
Birim Sorumlusu	Birim Sorumlusu	
ÖMER YURDAL MAZLUM	**KURTULUŞ AYDIN**	**ELİF KÜÇÜKER**
Kimyager	Biyolog	Biyokimya Uzmanı

Rapor Baskı Tarihi : 07.09.2018

T.C

ERZINCAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	04.09.2018 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	04.09.2018 / 11:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	04.09.2018 / 11:02
Protokol No /Numune Barkod No	2018-310 - 1 / 3146840
CSBYS No	1621077

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BULAŞICI HASTALIKLAR ÇEVRE VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	BARBAROS MAH. OSMANGAZI ILKÖGRETIM OKULU/MERKEZ/ERZİNCAN			
Numune İzleme Noktası	BARBAROS MAH. OSMANGAZI ILKÖGRETIM OKULU			
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	04.09.2018 - 11:10	Kontrol İzleme		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	ERZİNCAN BELEDİYESİ
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	S.N Kabı + N.Kabı	ETİKETLİ	500 ml + 500 ml	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	--- ---	---	---	
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ ---	---	---	
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ERZİNCAN BELEDİYESİ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	04.09.2018 11:27	06.09.2018 16:03		
Raporlama Tarihi	06.09.2018 16:03			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem		Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	< 0,04
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	413
pH		pH Metre		6,5 - 9,5	8,35
Renk (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Bulanıklık (Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)		Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 07.09.2018

T.C

ERZINCAN VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	04.09.2018 /
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	04.09.2018 / 11:10
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	04.09.2018 / 11:02
Protokol No / Numune Barkod No	2018-310 - 1 / 3146840
CSBYS No	1621077

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul/Red Kriterleri Talimatına uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ERZINCAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARInın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Kolonı oluşturan birim (cofony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı	Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı	Laboratuvar Sorumlusu
Birim Sorumlusu	Birim Sorumlusu	
ÖMER YURDAL MAZLUM	**KURTULUŞ AYDIN**	**ELİF KÜÇÜKER**
Kimyager	Biyolog	Biyokimya Uzmanı

Rapor Baskı Tarihi : 07.09.2018